



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ВЕ.ПР.026/3.Н.00152
(номер сертификата соответствия)

013972

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-технологическая компания «А+В». Адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 8. Телефон (495) 246-01-01, факс (495) 246-01-92.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ETERNIT NV. Адрес: Kuiermanstraat 1, KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE-1880, Бельгия. Телефон +32 15 71 77 71, факс +32 15 71 71 79.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII, телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936.

Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/3 выдано 18.12.2014 Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Потолок подвесной огнезащитный из двух слоев плит PROMATECT-H (общая толщина 20 мм) на стальном каркасе, каталог А3.RU, конструктив 420.10RU. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) 15 2900

код ТН ВЭД России 6806 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53298-2009: предел огнестойкости составляет RE 150.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 05 сд/ск-2015 от 19.01.2015 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/3 выдано 18.12.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.01.2015 по 10.01.2018



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

 Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

 А. В. Ржанковский