



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00188

№ ПС 001970

код ОК 005-93: 53 6610
код ТН ВЭД России:

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит». ОГРН: 1064027055102.
Место нахождения: 249080, Россия, Калужская область, Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Строительная, д.2. Фактический адрес: 119606, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д.84/2. Телефон: (495)246-01-01. Факс: (495)246-01-92.
Адрес электронной почты: info@eternit.ru, info@promat.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит». ОГРН: 1064027055102.
Место нахождения: 249080, Россия, Калужская область, Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Строительная, д.2. Фактический адрес: 249080, Россия, Калужская область, Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Строительная, д.2. Тел./факс (48431) 56 200. Адрес электронной почты: info@eternit.ru, info@promat.ru.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции «Пожнолисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-10-26.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Конструкция деревянная клееная строительная с комплексной огнезащитной системой по технологическому регламенту ТРП-03/05, см. приложение бланк № 001860. Серийный выпуск

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность», класс пожарной опасности К1(15)

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № К317 от 20.12.2016. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Акт о результатах анализа состояния производства № 169-АП/ДПБ от 23.03.2016
ОС «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-10-26

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 22.12.2016 г. ПО 21.12.2021 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Г.С. Габриэлян

(подпись)

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

(подпись)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ ССБК RU.ПБ10.Н00188

№ ПС 001860

Конструкция деревянная клееная строительная (толщина 127 мм), обработанная грунтовкой Belinka Exterior (изготовитель Belinka) с расходом 80 г/м², огнезащитным составом «ФЕНИКС ДП» (изготовитель ООО «Этернит» по ТУ 5768-012-66959951-2011) с расходом состава 400 г/м² без учета потерь и покрывным слоем защитного лака Мерит Яхти (изготовитель Tikkurila Oyj) с расходом 100 г/м² по технологическому регламенту ТРП-03/05

Конструкция деревянная клееная строительная (толщина 127 мм), обработанная грунтовкой Belinka Exterior (изготовитель Belinka) с расходом 80 г/м², огнезащитным составом «ФЕНИКС ДП» (изготовитель ООО «Этернит» по ТУ 5768-012-66959951-2011) с расходом состава 400 г/м² без учета потерь и покрывным слоем защитного лака Уника Супер (изготовитель Tikkurila Oyj) с расходом 100 г/м² по технологическому регламенту ТРП-03/05

Руководитель

(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Г.С. Габриэлян

Эксперт (эксперты)

(подпись)

И.И. Далбинш

