



ООО «ТД»Рубеж»
www.LKM1.ru
8 (800) 500-48-12



ЗАО «УТРО»
194362, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
п. ПАРГОЛОВО, ул. ЛЕНИНА, д. 5
т/факс (812)594-89-23, 516-85-07
в г. МОСКВА (495) 514-42-33, 8-916-158-68-74
РОССИЯ



Генеральный директор ЗАО «Утро»

С.Н. Корытин

« 09 » августа 2017г

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
Антипирен для огнебиозащитной обработки древесины
«Старый вяз»
Партия № 14 от 02 августа 2017г
Объем партии: 4000кг


Партия антипирена для огнебиозащитной обработки древесины «Старый вяз» изготовлена по ТУ 2499-003-23081751-95, изм. № 7.
Изготовитель: ЗАО «Утро»
Показатели качества:

№ п/п	Наименование показателя	По ТУ	Соответствие ТУ	Метод испытаний
1.	Внешний вид раствора	Бесцветная жидкость	Соответствует	ТУ, п. 4.2
2.	Плотность раствора, г/см ³ , не менее	1.15	Соответствует	ГОСТ 18995.1-73
3.	Огнезащитная эффективность*	Первая (I) группа	Соответствует	ГОСТ Р 53292-2009, п. 6.2
4.	Огнезащитная эффективность**	Вторая (II) группа	Соответствует	ГОСТ Р 53292-2009, п. 6.2

* При расходе 400г/м² в растворе.
** При расходе 300г/м² в растворе.

Подтверждено сертификатом соответствия № С-RU.ПБ02.В.00280 от 27.09.2012г.

Начальник ИЛ ЗАО «Утро»


Т.В. Дюбенко

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СДАЧИ ОБЪЕКТА
ПОДЛОЖНОСТИ НА WWW.LKM1.RU

ООО «ТД»Рубеж»
www.LKM1.ru
8 (800) 500-48-12

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЖ45.В.00034

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0004038

Закрытое акционерное общество «Утро» (ЗАО «Утро»), ОГРН: 1027810256737,
адрес: 198052, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 24,
тел./факс: (812)594-89-23, (812)516-85-07, e-mail: mail@zaoutro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Утро» (ЗАО «Утро»), ОГРН: 1027810256737,
адрес: 198052, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 24,
фактический адрес: 194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Ленина, д. 5
тел./факс: (812)594-89-23, (812)516-85-07, e-mail: mail@zaoutro.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции в области пожарной безопасности «Пожтест - Санкт-Петербург» научно-исследовательского института перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», адрес: 196105, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149, фактический адрес: 188681, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, наб. Октябрьская, д. 35, ОГРН: 1027804865660, телефон: 8124410675, факс: 8124410685, электронная почта: ptest-spb@igps.ru, регистрационный номер: RA.RU.11АЖ45, выдан: 28.01.2016

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Антипирен для огнебиозащитной обработки древесины «Старый вяз»,

технические условия ТУ 2499-003-23081751-95 изм. 1-7:

- I (первая) группа огнезащитной эффективности, устойчив к старению при нанесении на поверхность с общим расходом не менее 400 г/м² без учета потерь;
 - II (вторая) группа огнезащитной эффективности, устойчив к старению при нанесении на поверхность с общим расходом не менее 300 г/м² без учета потерь.
- Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД2: 20.59.59.000
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России: 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 N 123 Ф3, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 Ф3, от 02.07.2013 N 185 Ф3, от 23.06.2014 N 160 Ф3, от 13.07.2015 N 234 Ф3, от 03.07.2016 N 301 Ф3, от 29.07.2017 N 244 Ф3) по ГОСТ Р 53292-2009 (п.п. 5, 6.1, 6.3) Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 № 68-ст)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства № 32-С от 28.08.2017, ОС «Пожтест – Санкт-Петербург», RA.RU.11АЖ45, 28.01.2016. Отчет по испытаниям № 0082-17-С от 20.10.2017, Независимый испытательный центр пожарной безопасности Научно-исследовательского института перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности, RA.RU.21ПЖ17, 18.09.2015. Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 2499-003-23081751-95 изм. 1-7, Инструкция по применению антипирена для огнебиозащитной обработки древесины «Старый вяз», утв. 04.04.2014

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.10.2017 по 22.10.2022



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

С.В. Шарапов
ПОДПИСЬ

С.В. Шарапов
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

И.Б. Алексеев
ПОДПИСЬ

И.Б. Алексеев
инициалы, фамилия

ООО «ТД»Рубеж»

www.LKM1.ru

8 (800) 500-48-12



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.78.01.06.008.E.003502.12.12

от 14.12.2012 г.

Продукция:

Антипирен для огнебиозащитной обработки древесины "Старый вяз". Изготовлена в соответствии с документами: технические условия ТУ 2499-003-23081751-95, изменения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ТУ 2499-003-23081751-95, выписка из технологической инструкции по приготовлению, инструкция по применению, сертификат качества. Изготовитель (производитель): ЗАО "Утро", 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Ленина, д. 5 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "Утро", 198052, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 24 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для обработки древесины и деревянных конструкций, эксплуатируемых внутри помещений (в т.ч. чердачных) и в условиях атмосферных воздействий, исключая прямое воздействие атмосферных осадков (т.е. под навесом).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008.П.2492 от 26.09.2012 г. Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 5849/1183 от 24.09.2012 г., № 5849/1085 от 20.09.2012 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН:RU:ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченно
выдавшего документ, и печать органа (учр
выдавшего документ



Башкина Наталья Семёновна

(Ф. И. О. М. П.)

№ 0226155

