

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0322205



Серия А

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре  
№ ВУ/112 02.01. 033 00479

Срок действия с 04.04.2016 по 21.07.2019

Аккредитованный орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, учреждение "Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, (№ВУ/112 033.01), тел.233-93-99, факс 294-64-83

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная ООО "НПО НОРТ", Россия, 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 57

и представленная на сертификацию под наименованием Составы огнезащитные биопирены (антипирены-антисептики) для древесины и материалов на ее основе: "Пирилакс", "Пирилакс-Люкс»

Серийное производство, ТУ 2499-027-24505934-05

код ОКП РБ – 20.59.59

код ТН ВЭД ТС – 3824907000

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

ТР 2009/013/ВУ ст. 5, п.п. 3.2, 3.3, 3.5 (СТБ 11.03.02-2010, п.п. 5.3.2, 5.3.3 при минимальном расходе 280 г/м.кв. обеспечивается 1 группа огнестойкости (эффективности)

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "НПО НОРТ", Россия, 60339, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 298, оф. 117

код УНП -

Сертификат выдан на основании:

а) документов отчет о проверке производства от 11.02.2016

б) протоколов испытаний ИЦ "НИИ ПБ и ЧМЧС", № ВУ/112 02.1.0.0042, №№ 04-52/993П от 06.06.2014, 04-57/112-П от 08.07.2014

Инспекционный контроль осуществил Орган по сертификации РЦСиЭ МЧС РБ  
Особые отметки Выдан в рамках сертификата №ВУ/112 02.01. 033 0313, срок действия с 22.07.2014 по 21.07.2019. Сертификат хранить не менее пяти лет после окончания срока действия

Дополнительная информация

Руководитель органа  
по сертификации

Эксперт-аудитор

Э.А.Шатилов  
инициалы, фамилия

Э.А.Шатилов

инициалы, фамилия

С.Н.Березникова

инициалы, фамилия