

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.04472

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОРТ» (ООО «ТД «НОРТ»). Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. ОГРН: 1081832005012. Телефон/факс: +73412941941. E-mail: inform@nort-udm.ru.

№ 0018216

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственное объединение «НОРТ» (ООО «НПО «НОРТ»). Адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298, оф.117. ОГРН: 1021801158830. Телефон/факс: +73412941900, +73412941901. Адрес производства: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы для отделки стен и потолка, для напольных покрытий, из древесины толщиной до 470 мм, обработанные биопиреном (антипирен-антисептик) «Пирилак» (ТУ 2499-027-24505934-05, модификации: «Пирилак» - Терма ("Pirilax"-Terma), «Пирилак» ("Pirilax"-Classic), «Пирилак»-Люкс ("Pirilax"-Lux)) с расходом не менее 400 г/м². ОКПД 2: 16.23. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ 1; группа горючести по ГОСТ 30244 - Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 - В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 - Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 - Т2, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 - РП.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4397С/ТР от 02.12.2016 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 3837/3-АП от 06.03.2017 г. ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.; Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

26.04.2017

по 01.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись

Подпись

О.О. Коваленко
инициалы, фамилия

С.А. Галайчук
инициалы, фамилия