

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.01584

(номер сертификата соответствия)

ТР

1387529

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-технологическая компания «А+В». Юридический адрес: 115172, Россия, г. Москва, ул. Народная, д.8. Фактический адрес: 119606, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, д. 84/2. ОГРН 1107746566124. Телефон: +7 (495) 246-01-01. Факс: +7 (495) 246-01-92. Адрес электронной почты: info@promat.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-технологическая компания «А+В». Юридический адрес: 115172, Россия, г. Москва, ул. Народная, д.8. Фактический адрес: 119606, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, д. 84/2. ОГРН 1107746566124. Телефон: +7 (495) 246-01-01. Факс: +7 (495) 246-01-92. Адрес электронной почты: info@promat.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61); Почтовый адрес:

109456, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Электронная почта: info@pozhaudit.ru Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 14.01.2014 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Огнезащитная штукатурка «НЕОСПРЕЙ» для стальных конструкций, выпускаемая по ТУ 5767-001-66959951-2010, при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) обеспечивает 4-ю (четвертую) группу огнезащитной эффективности в соответствии с Приложением № 0540491. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 6700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), статья

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

136, статья 150. ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-56/07-2014 от 25.07.2014 г. Испытательный центр «ПОЖ-АУДИТ»

ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 157/ОС-14 от 19.06.2014 г.

ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.01.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

15.09.2014

по

14.09.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Марк

Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

И.А.

И.А. Поединцев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ34.В.01584

(обязательная сертификация)

ТР 0540491

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие на основе огнезащитной штукатурки «НЕОСПРЕЙ» (ТУ 5767-001-66959951-2010) в следующем составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 0,05 мм; - огнезащитная штукатурка «НЕОСПРЕЙ» (ТУ 5767-001-66959951-2010) толщиной сухого слоя не менее 10 мм (расход штукатурки, установленный изготовителем – не менее 4 кг/м ² без учёта потерь), нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом ТРП 14/06 при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 4 (четвёртую) группу огнезащитной эффективности.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 Д.А. Тарунтаев

 И.А. Поединцев